



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 7:19
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name

VERTEILERMASSE:

Breite: 1490mm

Höhe: 1450mm

Tiefe: 400mm

SCHUTZART

IP54

FARBE

RAL 7032

AUFBAUART

Schutzklasse I

BERÜHRUNGSSCHUTZ

Kunststoffblenden

VERSCHLUSS


Dreipunktschwenkhebel

KABELEINFÜHRUNGEN

geschlossen


Gummitüllen

A400AMS20/1/T
1490mm



Frontansicht ohne Tür

A400AMS20/1/T
1490mm



Frontansicht mit Tür



Datum 31.03.2017		Ersteller:		Auftraggeber:		Projektbeschreibung:		N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A400AMS20/1/T	
Bearbeiter ME		MEHLER ME®		Baustromwandler 400A		Ausführung für TINETZ		Zeichnungsnummer:		Angebotsnummer:	
Geprüft MEHLER		EN 61439-4		Aufbauplan						01 Verteilerplan	
										(Blatt 1/4)	



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:19
Ursprung

			Datum	31.03.2017	Ersteller: _____  MEHLER ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.	Auftraggeber: _____ Baustromwandler 400A Ausführung für TINETZ	Projektbeschreibung: _____ N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A400AMS20_1_T	
			Bearbeiter	ME			Zeichnungsnummer: _____ Angebotsnummer: _____		+A400AMS20_1_T	
			Geprüft	MEHLER			Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 3/4)	
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4						




INFO:
Verdrahtung für Baustrom
ohne Telefondose, Steckdose




Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:19
Ursprung

R. Änderung Datum Name Norm



/3.E8 L1
/3.F8 L2
/3.F8 L3
/3.F8 N



Fehlerstrom I einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

/2.E8 PE

Abgang

max.5x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)

Datum 31.03.2017
Bearbeiter ME
Geprüft MEHLER
Norm EN 61439-4

Ersteller:
MEHLER ME
ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.

Auftraggeber:

Projektbeschreibung:
Baustromwandler 400A
Ausführung für TINETZ

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro
Zeichnungsnummer:
Angebotsnummer:
Stromlaufplan

=A400AMS20_1_T
+A400AMS20_1_T
01 Verteilerplan
(Blatt 4/4)