



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 14:13
Ursprung

VERTEILERMASSE: (ohne UG)

Breite: 775 x Höhe: 1090 x Tiefe: 300mm

Gewicht

109kg

SCHUTZART

IP44

Farbe

RAL 7032

AUFBAUART

Schutzklasse I

BERÜHRUNGSSCHUTZ


Kunststoffblenden

VERSCHLUSS


Schwenkhebel

KABELEINFÜHRUNGEN

unten 2Stk. Gummitüllen



Frontansicht ohne Tür



Frontansicht mit Tür


			Datum	13.02.2017	Ersteller: 	Auftraggeber: _____	Projektbeschreibung: Baustrom Endverteilerschrank 50A Ausführung für TINETZ	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro			
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer: _____		Angebotsnummer: _____	
			Geprüft	MEHLER				Aufbauplan			01 Verteilerplan (Blatt 1/2)
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4							



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 14:13
Ursprung


R. Änderung	Datum	Name	Norm





ZSTL

ZS 4x16mm²


max.49A



-Q0
44-63A
LS




-F01
Typ I+II



Anspeisung
4x70mm²+35mm² Cu




-S1
63A E 4p
[Hauptschalter]




-Q1
63A/0,03
FI VSI Typ A



-F1.1
C32A
LSS




-X1.1




-F1.2
C32A
LSS




-X1.2




-F1.3
C32A
LSS




-X1.3




-F1.4
C32A
LSS




-X1.4




-F1.5
C16A
LSS



-X1.5




-F1.6
C16A
LSS




-X1.6



-F2
25A gG
D02




-Q2
40A/0,03
FI Typ A




-F2.1
C16A
LSS




-X2.1



-F2.2
C16A
LSS




-X2.2



-F2.3
C16A
LSS




-X2.3




-F2.4
C16A
LSS




-X2.4




-F2.5
C16A
LSS




-X2.5




-F2.6
C16A
LSS



-X2.6



-Q3
63A/0,1-S
FI VSI Typ A FU



-X3



Auftraggeber:

Projektbeschreibung:

Baustrom Endverteilerschrank 50A

Ausführung für TINETZ

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro

Zeichnungsnummer:

Stromlaufplan

=AV50AMS2/FU/T

+AV50AMS2/FU/T

01 Verteilerplan
(Blatt 2/2)