



ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **16097-001-11**

Gültig von: 2022 02 23
bis: 2024 02 23

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **Tyco Electronics Raychem GmbH**
Werk Berlin
Trachenbergring 85
12249 Berlin
Deutschland

Produkt: **Sicherungskasten für Leitungsschutzsicherung**

Die vom Auftraggeber vorgestellten Produkte wurden auf Einhaltung mit den Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Normen, Standards und technischen Spezifikationen geprüft. Der OVE bescheinigt die Konformität der gelisteten Produkte und jener Produkte, welche identisch mit den eingereichten hergestellt werden (EN ISO/IEC 17067, Konformitätsbewertungssystem Typ 5).

Der Herstellungsprozess und die Produkte unterliegen einer laufenden Überwachung auf der Grundlage harmonisierter, europäischer Verfahren. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme und vorbehaltlich der Tatsache ausgestellt, dass der Auftraggeber im Besitz sämtlicher Produktrechte ist.

Die Prüfergebnisse sind in folgenden Akten dokumentiert: **TGM-VA EE 26277A, 26277**

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter OVE Prüfung und Zertifizierung

T. Neumayer

Digitally signed by T. Neumayer
Email=t.neumayer@ove.at

Dipl.-Ing. T. Neumayer

Wien, 2022 01 17



OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.



Hersteller:

Tyco Electronics Raychem GmbH
Werk Berlin
Trachenbergring 85
12249 Berlin
Deutschland

Fertigungsstätte(n):

Iskra Mehanizmi d.o.o.
Lipnica 8
4245 Kropa
Slowenien

Geprüft und zertifiziert nach:

VDE 0660-505:2018-12

Produkt: Sicherungskasten für Leitungsschutzsicherung

Typenbezeichnung:
Technische Daten:

Handelsmarke:

EKM 2050
Nennspannung: AC 400 V
Nennstrom: 16 A
Schutzklasse: II
IP 54

GURO

EKM 2051
Nennspannung: AC 400 V
Nennstrom: 16 A
Schutzklasse: II
IP 54

GURO

OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.