



ADM


STUDIO NAVA AUEEI S.r.l.
ORGANISMO D'ISPEZIONE

Via Modorati, 1 - 20900 Monza - www.aueei.it

Tel 039.834066 - Fax 039.833146 - email info@aueei.it

Identificativo certificato n. 20220719C10000035782

Denominazione STUDIO NAVA AUEEI SRL **Estremi autorizzazione** Prot.n. 44445/CPI del 07/11/2001 Direzione Regionale Lombardia

RAPPORTO DI VERIFICA FISCALE IN LABORATORIO DEL CONTATORE DI ENERGIA

N CL0972-22

DEL 14/07/2022

Ditta Richiedente: BTICINO
 Contatore campione: Marca ZERA Modello MT320
 N. di serie: 50069729
 Certificato di taratura LAT021 21-216 Emesso da: IMQ_x000D_


COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MISURA SOTTO VERIFICA:

Contatore di energia						
Contatore di energia attiva	Matricola:	7656940060	Classe attiva:	B	Tensione:	3x100/173 3x230/400 V
	Marca:	IME	Tipo inserzione:	Trifase	Corrente:	0,05-5(6) A
	Modello:	CE4TBDTMD	Frequenza:	50 Hz	K	1/1
	MID:	M22-0598	L'Integratore ha:	7	interi e	2 decimali
	Cost. integr. del	10000 i/kwh	Unità di misura	kWh		

TARATURA A CARICO FITTIZIO:

Tensione di misura:	230	Temperatura:	23 °C	Umidità:	50 UR
---------------------	-----	--------------	-------	----------	-------

Valore Registri	Totalizzatore		Totalizzatori fasce				
Tipo di Registro:	EA+	EA-					
Lettura finale:	0000000,44	0000000,37					

Punto di misura	Fase	Corrente di misura (A)		I/In(%)	fdp	Errore misurato		Limite (errore %)	NOTA
						A+ (%)	A- (%)		
1	RST	6	120	1	1	-0.03	-0.03	2	
2	RST	6	120	0.5	0.5	-0.23	-0.23	2	
3	RST	5	100	1	1	-0.04	-0.04	2	
4	RST	5	100	0.5	0.5	-0.18	-0.19	2	
5	RST	5	100	0.8	0.8	0.03	0.03	2	
6	RST	1	20	1	1	0	-0.01	2	
7	RST	1	20	0.5	0.5	-0.27	-0.26	2	
8	RST	0.25	5	1	1	0.02	0.02	2	
9	RST	0.25	5	0.5	0.5	-0.06	0.04	2	
10	RST	0.25	5	0.8	0.8	0.05	0.04	2	
11	-R-	5	100	1	1	-0.06	-0.05	2.5	
12	-S-	5	100	1	1	-0.07	-0.05	2.5	
13	-T-	5	100	1	1	-0.07	-0.06	2.5	

SUGGERELLI APPLICATI:

Suggerelli	Applicati - Riscontrati	N° e posizionamento e/o descrizione
-	Applicato	N.2 ETICHETTE AUEEI ALLA CALOTTA DEL CONTATORE

Controllo della corretta integrazione del	POSITIVO	Prova di avviamento:	POSITIVO	Prova di marcia a vuoto:	POSITIVO
---	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

NOTA	TESTO

Il Responsabile del Centro

NAVA CORRADO