

PREMIUM Zertifikat

Nr. z5749j-20

Auftraggeber:

KERPEN DATACOM GmbH
Zweifaller Str. 275-287
52224 Stolberg, Deutschland

GÜLTIG BIS JANUAR 2025

Kategorie 6A

Prüfling(e):

Steckverbinder:
KERPEN DATACOM MegaLine Connect 45 PRO Buchsenmodul Keystone Cat.6A ISO/IEC
Art.-Nr.: LKD9ZQ010000000; LKD9ZQ010000024

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
DIN EN 50173-1 (2018-10)
ANSI/TIA-568.2-D (2018-09)
IEC 60603-7-51 Ed.1.0 (2010-03)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

Steckverbinder, Kupfer, Kategorie 6A

GHMT PREMIUM Verification Program, GHMT PVP

Die fortlaufende Einhaltung der Spezifikationen wird im Rahmen einer regelmäßigen – vom Auftraggeber nicht zu beeinflussenden – Stichprobenentnahme überprüft, womit ein hoher Anspruch an die kontinuierliche Fertigungsqualität gestellt wird.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. R5749j-20 und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 31.07.2024



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de