

EG-Konformitätserklärung HAUPA Werkzeuge

Remscheid, 24.02.2023

Produkt: Elektrikerschutzhelm für Arbeiten an
Niederspannungsanlagen
Produktbereich: Arbeiten unter Spannung
Art.-Nr.: 120008 grün
120008/G gelb
120008/W weiß
120008/R rot
Material: Polyethylen
Gewicht: ca. 330 g
Größen: von 51 – 64 cm in 0,5cm - Schritten
Prüfung: nach DIN EN 50365 VDE 0682-321:2002-11
EU-Baumusterprüfbescheinigung ET200010 ausgestellt durch
DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik
Fachbereich Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln/Germany
Kenn-Nummer: 0340
Spannungsschutz: AC bis 1.000 Volt
DC bis 1.500 Volt
Zusatzprüfung: Kälteprüfung bis -20 °C
Künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre)

**Hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Produkte dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen und gemäß den relevanten nationalen und
internationalen Normen gefertigt werden**



HAUPA GmbH & Co.KG
Produktmanagement



Zusatzinformation

Für thermoplastische Helme

Die Berufsgenossenschaft gibt eine Empfehlung der Benutzungsdauer bei UV-stabilisierten Schutzhelmen aus PE von ca. 5 Jahren, niedergeschrieben im Schutzhelm-Merkblatt vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und bezieht sich lediglich auf thermoplastische Schutzhelme. Es gibt in Bezug auf die Haltbarkeit keine Mussvorschrift, die die obigen Daten vorschreibt. Der Schutzhelm sollte natürlich sofort ausgetauscht werden, wenn er einer starken Beaufschlagung ausgesetzt war.

Alle unsere Helme haben in einer Zusatzprüfung nach Anhang B der EN397 bewiesen, das sie auch nach 5-jährigem normalen Gebrauch die EN397 bestehen. Eine genaue Tragedauer kann nicht festgelegt werden, da jeder Helm unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt ist. Wir empfehlen, ihren Schutzhelm regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzungen zu prüfen.

W I C H T I G :

Die im Schutzhelm eingetragenen Quartals- und Jahresangaben sind das **Produktionsdatum** und **kein** Ablaufdatum !

