



HAUPA Werkzeuge CE-Konformitätserklärung

Remscheid, 28.04.2023

Produkt: Isolierender Handschuh für Arbeiten unter Spannung
Produktbereich: Arbeiten unter Spannung
Art.-Nr.: 120006 587 Gr. 10
Farbe: rot
Material: Naturlatex
Länge: 360 +/-15 mm
Dicke: 3,5 mm
Prüfung: nach DIN EN 60903 / IEC 60903, PPE Kategorie III (Reg. EU 2016/425)
Spannungsschutz: bis 26500 Volt, Klasse 3, Kategorie RC
Prüfspannung: 30000 Volt
Bemerkung: Führen Sie vor jeder Verwendung eine visuelle Kontrolle durch und prüfen Sie den Handschuh durch Aufblasen (Prüfer Art. 120109). Jede Art von Beschädigung oder Perforierung macht den Handschuh unbrauchbar. Häufig verwendete Handschuhe sollten in Intervallen von höchstens 6 Monaten geprüft werden. Nur gelegentlich verwendete Handschuhe sollten nach jedem Gebrauch und grundsätzlich in Intervallen von höchstens 12 Monaten geprüft werden. In Originalverpackung lagern zum Schutz vor Licht- und UV-Strahlen. Nicht zusammenpressen oder falten. Die Handschuhe dürfen keinen Hitzequellen ausgesetzt werden. Lagerung zwischen 10°C und 21°C. Verwenden Sie den Handschuh nicht in feuchtem Zustand und setzen sie ihn keinen Lösungsmitteln oder Chemikalien aus.

Hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Produkte dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und gemäß den relevanten nationalen und internationalen Normen gefertigt werden.



HAUPA GmbH & Co.KG
Produktmanagement

